

Kurzbericht



Kampnagel

Kampnagel

Anschrift

Jarrestr. 20
22303 Hamburg

Kontaktdaten

Tel.: +49 40 2709490
E-Mail: mail@kampnagel.de
Web: www.kampnagel.de

Prüfergebnis

Kampnagel wurde am 30. Januar 2019 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **April 2019 bis März 2022** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer“**.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm).
- Der Weg von den Parkplätzen zum Eingang ist 120 m lang und überwiegend leicht begeh- und befahrbar.
- In der Nähe befindet sich die Bushaltestelle „Jarrestraße (Kampnagel)“.
- Der Weg vor den Eingängen ist leicht begeh- und befahrbar.
- Die Kasse ist stufenlos zugänglich über eine Rampe. Die Rampe hat eine maximale Neigung von 12 % und eine Gesamtlänge von 3,80 m.
- Das Gebäude mit dem Foyer und den Sälen ist ebenfalls stufenlos zugänglich über eine Rampe. Die Rampe hat eine maximale Neigung von 6 % und eine Gesamtlänge von 7,50 m.



- Fast alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos über Rampen zugänglich. Ausnahmen: Das Studio K32 ist nur über eine Treppe zugänglich. Das Studio K33 ist nur über eine Stufe von 16 cm Höhe zugänglich.
- Die Rampe zum Saal K1 hat eine maximale Neigung von 7 % und eine Gesamtlänge von 5 m.
- Die Rampe zum Studio K33 hat eine maximale Neigung von 8 % und eine Gesamtlänge von 2 m.
- Fast alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit. Ausnahmen: Die Tür zum Studio K33 ist 80 cm breit.
- Der Kassentresen ist an der niedrigsten Stelle 98 cm hoch.
- Garderoben- und Bartresen sind an der niedrigsten Stelle 90 cm hoch.
- In allen Sälen gibt es Plätze für Rollstuhlfahrer.
- Im Restaurant „Peacetanbul“ sind unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).
- Angebotene Hilfsmittel: EvacChair

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen betragen:
hinter der Tür, vor dem WC und vor dem Waschbecken 145 cm x 160 cm;
links neben dem WC 65 cm x 55 cm und rechts neben dem WC 78 cm x 55 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Wickeltisch vorhanden.
- Es sind Alarmauslöser vorhanden.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Der Alarm ist in folgenden Räumen optisch deutlich wahrnehmbar: Foyer, öffentliche WCs sowie Restaurant
- Es steht eine Hörverstärkungsanlage von Sennheiser zur Verfügung, die jedoch nicht zuverlässig funktioniert.
- Im Restaurant „Peacetanbul“ sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören. Es gibt keinen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgereuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Die Eingänge zur Kasse und zum Foyer sowie zu den Sälen sind visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind meist keine Hindernisse, z. B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.



- Die Eingangstüren zum Restaurant „Peacetanbul“ sind Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen.
- Treppen weisen teilweise schwach visuell kontrastreiche Kanten auf. Treppen haben mindestens einen einseitigen Handlauf.
- Die Schrift der Speisekarte im Restaurant „Peacetanbul“ ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet. Es ist keine Speisekarte in Großschrift oder Brailleschrift vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Im Restaurant „Peacetanbul“ ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.